



MANAGE MY SOFTENER

ZOUTALARM
PLUS

ZOUTALARM PLUS

Druk op een willekeurige toets op de klepregeling om het alarm te stoppen, en voer de stappen uit die u te zien krijgt in de app:

1

Vul zout bij in de houder.

2

Reset het zoutniveau. Voor dit type toestel hoeft u in stap 2 niets te doen. Uw waterontharder is uitgerust met een volautomatisch zoutalarm. U hoeft dus geen actie te ondernemen om dit te resetten. Tijdens elke regeneratiebeurt test de stuurklep automatisch de geleidbaarheid.

Als u een zoutalarm krijgt terwijl het toestel nog volledig met zout gevuld is, moet u zo nodig contact opnemen met uw leverancier.

GESCHIEDENIS ZOUTCONCENTRATIE

U kunt ook de geschiedenis van de zoutconcentratie op uw toestel controleren.

1

Dat doet u door de toetsen **+** en **-** drie seconden ingedrukt te houden. U krijgt dan het volgende scherm te zien:

DAYS SINCE REGEN

2

2

Druk op **next** tot het volgende scherm wordt weergegeven:

REGEN

% BRINE

A
15

90

3

Druk op **+** of **-** om de laatste 50 regeneratiebeurten te overlopen. Het cijfer links geeft aan hoeveel regeneratiebeurten geleden de meting is uitgevoerd. "A" wil zeggen dat een alternatieve regeneratie is uitgevoerd. Het cijfer rechts geeft de pekelkwaliteit weer. Op een goed functionerend toestel verschijnt normaal gezien 100%, wat wijst op een goede pekelkwaliteit. Dit percentage neemt geleidelijk af naarmate het toestel zout verbruikt. Als de pekelkwaliteit te laag is (minder dan 50%), wordt een alarm geactiveerd.