



MANAGE MY SOFTENER

ALARME DU NIVEAU DE SEL
PRO

ALARME DU NIVEAU DE SEL PRO

Appuyez sur n'importe quel bouton de la commande de la vanne pour arrêter l'alarme et procédez aux étapes indiquées dans l'application :

1

Veuillez remplir le récipient avec du sel

2

Réinitialiser le niveau de sel. Pour votre type d'appareil, l'étape 2 ne nécessite aucune action de votre part. Votre adoucisseur est équipé d'une alarme du niveau de sel entièrement automatique et vous n'avez rien à faire pour la réinitialiser. La vanne de commande effectue un contrôle automatique de la conductivité lors de chaque régénération.

Si une alarme du niveau de sel se déclenche alors que votre appareil dispose encore de beaucoup de sel, vous pouvez contacter votre fournisseur.

HISTORIQUE DE CONCENTRATION EN SEL

Vous pouvez également consulter l'historique de la concentration en sel sur votre appareil.

1

Pour ce faire, vous devez appuyer sur la combinaison de + et - et maintenir la touche pendant trois secondes. Vous verrez l'écran suivant :

JOURS DEPUIS LA RÉGÉN

2

2

Appuyer sur next (suivant) jusqu'à voir l'écran suivant :

RÉGEN	SAUMURE %
A	90
15	

3

Appuyez sur + ou - pour passer en revue les 50 dernières régénérations. Le nombre de gauche indique le nombre de régénérations depuis lequel le relevé a été effectué. "A" indique qu'il s'agissait d'une régénération alternée. Le chiffre sur la droite indique la qualité de la saumure. Sur une unité qui fonctionne correctement, vous vous attendez à voir 100 % lorsque la qualité de la saumure est bonne. Vous verrez le chiffre baisser progressivement lorsque l'unité commence à manquer de sel. Lorsque la qualité de la saumure est trop faible (inférieure à 50 %), une alarme se déclenche.