

Nos préconisations

Nom et référence	Préconisation
Kit Joints de culasse Kj-34-E0-515 	Vérification : Tous les ans Remplacement : Tous les 3 ans
Kit plaque piston Ka-40-D0-684 	Vérification : Tous les ans Remplacement : Tous les 3 ans
Kit Joints d'interface (5 p) Kj-34-E0-519 	Vérification : Tous les ans Remplacement : Tous les 3 ans
Kit Joints de bouteille 2 1/2" (10 p) Kj-34-E0-520 	Vérification à chaque démontage Remplacement si endommagé
Kit Joints principaux et joints de saumurage Ke-40-D0-665 	Vérification : Tous les ans Remplacement : Tous les 3 ans
Kit Joints de tube distributeur Ø 25 mm (10 p) Kj-34-E0-521 Kit Joints de tube distributeur Ø 27 mm (10 p) Kj-34-E0-569 	Vérification à chaque démontage Remplacement si endommagé
Kit Joints de sortie corps de vanne (5 p) Kj-34-E0-518 	Vérification : Tous les ans Remplacement : Tous les 5 ans
Piles LR 20 Ba-20-D0-535	Fréquence de remplacement : • 1 régénération par semaine : 3 ans* • 3 régénérations par semaine: 2 ans* • 1 régénération par jour : 1 an*
Pile lithium Ba-20-D0-47	Fréquence de remplacement : • 1 régénération par semaine : 10 ans* • 3 régénérations par semaine: 5 ans* • 1 régénération par jour: 2 ans*
Lu-00-L0-174	Utiliser exclusivement la graisse silicone Cappers, d'autres lubrifiants peuvent endommager les pièces en plastique ou ne pas être conformes aux réglementations en vigueur. L'utilisation de lubrifiant en aérosol est interdite.

* Ces valeurs ont été constatées sur les fournitures Cappers et peuvent être fortement réduites sur d'autres marques de piles.

Join our mission.
Make Water Count.