



TYPGODKÄNNANDE 1911

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Pollet Water Group NV

Textielstraat 13, 8790 Waregem, Belgen.

Tel: +32 (0)56 43 29 51

E-post: info@polletwatergroup.com

Hemsida: <https://www.pwg.be/>

Monterade produkter, vattenavhårdare

Produktbeskrivning

Den monterade produkten är en vattenavhårdare gjord av material som är lämpliga för dricksvatten. Den monterade produkten består av följande delar:

- Klack KTW-BWGL ventiler
- Strukturella tryckkärl - 2,5" inlopp - 8,8 l till 103,1 l
- 3/4" och 1" BSPT-kopplingar av plast (hane) – V3007-06-KTW eller V3007-14-KTW
- V3006-KTW Förbikoppling
- Pallas stigarrör
- GBO övre skärm
- GBU nedre skärm

Avsedd användning

Vattenavhårdare för hushåll, med högsta drifttryck 10 bar.

Omfattning

Vattenbehandlingssystem som innehåller klackventiltyper listade i KIWA-23-DW-10335-1.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten*	6:62
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket.

* Typgodkännandet omfattar inte produkternas funktion.

Vattnets lämplighet och effektivitet av behandlingsmedia har inte utvärderats och ingår inte i detta typgodkännande.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen::

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Pollet Water Group

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Max tryck 10 bar



Kiwa Certification AB

1913

TG 1911

Kiwa Certification AB



Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

Pollet Water Group NV, 8790 Waregem, Belgien.

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB**

Kontrollavtal: **482/2021 version 3, daterat 2025-01-27**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Guidelines för installation av vattenavhårdare för hushåll, odaterad.

Water Specialist CK och EQ Programmeringsmanual för reglerventil, form nr. V3435CK • 4/23/2020

Bedömningsunderlag

- Testrapport P000482029-TR-Rev0 av Kiwa Nederland BV
 - Intyg om överensstämmelse KIWA-23-DW-10335-1, utfärdat av Kiwa GmbH
- Bedömningsrapport 096/2024, daterad 2025-01-27 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

Vattenbehandlingssystemet uppfyller hygienkraven enligt bedömningsmetoderna KTW-BWGL och DVGW-W 270.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2025-01-31

Gällande version: TG 1911-1

Giltigt till: 2030-01-30

Fredrik Sandberg

Affärschef, Bygg & Energi

Kiwa Certification AB