

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :****IFT GROUPE OMERIN
Rue Marc Seguin, ZI AMBERT
63600 AMBERT
France****Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Flexible de raccordement IFT - DN6 - tube interne en EPDM - longueur 10 cm
- raccords en laiton type P**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **26 ACC NY 703**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P 41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this ACS.

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. /
Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Le tube interne est en EPDM. Cette ACS est délivrée sous réserve que les conditions de fabrication du tube interne permettant d'obtenir des résultats de migration acceptables soient respectées. The inner pipe is in EPDM. This ACS is issued providing that manufacturing conditions of the inner pipe to obtain compliant migration test are met.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :**FLEXIBLES DE RACCORDEMENT IFT - TUBE INTERNE EN EPDM - LONGUEUR DE 10 CM A 250 CM -
RACCORDS METALLIQUES****Références / References :** (1 article et ses variantes)

Flexible IFT - DN 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 26, 33, 40 ou 50 – Longueur 10 à 250 cm – Tuyau interne en EPDM – Raccords en laiton (ou laiton nickelé) ou en cuivre (ou cuivre nickelé) ou en acier inoxydable de type P, PSM, PFF, M, MC, RD, MB, RCP, RCPS, RCM, UMSM, UMSF, UMF, et UMM.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :**Emilie Bailly
Responsable Technique /
Technical Manager**

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 09 septembre 2026

Date d'expiration / Expiry date : 09 septembre 2031

Commentaires / Comments : /