

PRÜFZEUGNIS

über die Untersuchung von Ionenaustauscherharzen für Enthärtungsanlagen für die Trinkwasser-Installation nach der Resolution RESAP (2004)3 in Kombination mit DIN 19636-100 (02/2008)

Auftraggeber: AQUINA WASSERTECHNIK GMBH, Maintal
Hersteller: Ion Exchange (India) Ltd., Rabale, Navi Mumbai-Indien
Art der Proben: Ionenaustauscherharz
Bezeichnung der Proben: INDION 225 NaF
Eingang der Proben: 15.08.2019
Probenehmer: Auftraggeber
TZW-Az.: SO 042/19

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: vorgelegt unter KC 588/19 und überprüft
2. Vorbehandlung: keine
3. Testverfahren: AFNOR T 90-601

	1. Fraktion	2. Fraktion	3. Fraktion	4. Fraktion	5. Fraktion	Richtwert
TOC-Abgabe [mg / L]	6,6	0,8	0,5	0,2	0,2	In der 5. Fraktion $\leq$ 1 mg/L
1 Rezepturbestandteil, der der Geheimhaltung unterliegt	Richtwert eingehalten					Trinkwasser-SML-Werte

Das untersuchte Harz INDION 225 NaF erfüllt die Anforderung der RESAP (2004)3 in Kombination mit DIN 19636-100 (02/2008) und kann als Ionenaustauscherharz in Enthärtungsanlagen (Kationenaustauscher) für die Trinkwasserinstallation eingesetzt werden.

Anmerkung:

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Karlsruhe, den 12.09.2019


Dr. J. Klinger / i.V. Dr.-Ing. R. Turković
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.